



No.	名称	備考	数
1	甲板	SUS430 t1.2 No.4	1
2	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
3	パイプ脚	φ38 SUS430	4
4	アジャスト脚	SUS304	4
5	コントロールパネル	-	1
	電源ランプ	白色	1
	通電ランプ	赤色	1
	電源スイッチ	ON-OFF	1
	サーモスタット	30℃~110℃	1
△△	過熱防止器	150℃-OFF	1
6	湯槽	SUS304 t1.2	1
7	ヒーター	200V 750W	3
8	電源リード線	キャブタイヤ 2sq×4芯 2m	1
9	排水口	Rc1	1
10	給水口	Rc1/2	1
11	ホテルパン	1/1サイズ 深さ150 SUS304	1
12	ホテルパン	1/3サイズ 深さ150 SUS304	1
△	13 平棚	SUS430	2

電気容量	3相 200V 2.25kW
プラグ形状	接地3P 20A 引掛式
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ホテルパン 1/1サイズ 深さ150 SUS304 1ヶ ホテルパン 1/3サイズ 深さ150 SUS304 1ヶ

図	改訂日	改訂事項	担当
△	18-08-30	過熱防止器仕様変更	梶垣
△	18-05-09	スノコ板から平棚に変更	梶垣
歴	08-04-18	過熱防止器仕様変更	梶垣

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	尺度 1:10	型式 電気ウォーマーテーブル
日付	承認 設計	OTS-960
04-12-10	前川 前川	
押切電機株式会社	図番	FD1-0003